



POLKOWICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

59-100 Polkowice, Rynek 6

tel. 76 749 33 74, fax 76 749 33 70

e-mail: sekretariat@ptbs.com.pl

www: <http://www.ptbs.com.pl>

DIR...../2022

Polkowice, 14.06.2022r.

ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert cenowych na zadanie pn.: „Zakup liczników ciepła wraz z modułem radiowym na budynki stanowiące własność Polkowickiego TBS Sp. z o.o. w Polkowicach”.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego na realizację w/w zadania zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert.

Treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

Zapytanie 1

Czy Zamawiający dopuści ciepłomierze, w których wymiana baterii powoduje zerwanie plomb legalizacyjnych i odbywa się u producenta lub autoryzowanym punkcie legalizacyjnym? Wymiana baterii nie powoduje utraty zarejestrowanych danych.

Odpowiedź 1

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę ciepłomierzy, w których wymiana baterii odbywać się będzie u producenta lub w autoryzowanym punkcie legalizacyjnym, podanym przez Wykonawcę.

Zapytanie 2

Czy Zamawiający dopuści ciepłomierz, który posiada żywotność baterii na dwa okresy legalizacji zgodnie z zapytaniem punkt 1. ? Ciepłomierz zostanie ustawiony na wysyłanie telegramu radiowego z 12sek na 64sek, co pozwoli na wydłużenie żywotności baterii na dwa okresy legalizacji. Jeśli byłaby zgodą na powyższe warunki, prosimy o zmianę zapisu w umowie z gwarancji 10letniej na żywotność baterii: dwa okresy legalizacji.

Odpowiedź 2

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę ciepłomierza ustawionego na wysyłanie telegramu radiowego z 12sek na 64sek, co pozwoli na wydłużenie żywotności baterii na dwa okresy legalizacji. Zamawiający oczekuje, że wydłużenie żywotności baterii, na min. 10 lat będzie równoznaczne z udzieleniem gwarancji w tym okresie na samą wymianę baterii, stąd zastosowane zapisy w pkt. 5 Gwarancja i Serwis w Zaproszeniu do składania ofert cenowych oraz we wzorze Umowy § 5 pkt. 1 nie zostaną zmienione.

Zapytanie 3

W oferowanych ciepłomierzach zastosowano baterię podwójną o żywotności 12-16 lat.(potwierdza to udzielona 10-letnia gwarancja na baterie). Bateria w ciepłomierzu jest wymieniana dopiero przy II legalizacji. W przypadku konieczności wcześniejszej wymiany baterii, w ramach złożonej reklamacji,

REGON 390087964

NIP 692-000-01-31

KRS 0000120857

Konto: Santander Bank Polska S. A

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 49 053 000,00 zł

21 1090 2109 0000 0005 5002 9044



POLKOWICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

59-100 Polkowice, Rynek 6

tel. 76 749 33 74, fax 76 749 33 70

e-mail: sekretariat@ptbs.com.pl

www: <http://www.ptbs.com.pl>

zostanie ona wymieniona przez autoryzowany serwis. Konstrukcja ciepłomierza nie umożliwia bowiem wymiany baterii we własnym zakresie. Czy Zamawiający dopuszcza zatem wyżej zaproponowane rozwiązanie ?

Odpowiedź 3

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązania przedstawione w zapytaniu nr 3 dotyczące wymagań technicznych dla nowych ciepłomierzy, które będą montowane na budynkach należących do Polkowickiego TBS.

Zapytanie 4

W oferowanych ciepłomierzach są wbudowane rejestry pamięci obejmujące m.in. 460 dni czy 36 m-cy wstecz. Dostęp do tych rejestrów jest możliwy z poziomu głowicy optycznej i oprogramowania serwisowego. Natomiast na wyświetlaczu, w pętli technicznej mamy dostępne dane z ostatnich 12 m-cy. W przypadku konieczności wykonywania odczytów z pamięci licznika (poza danymi z menu) : możemy ich dokonać w ramach zlecenia lub możemy na czas odczytów nieodpłatnie udostępnić zestaw oprogramowanie serwisowe + głowice lub też można zakupić u nas samą głowicę i być całkowicie niezależnym w zakresie takich odczytów. Czy Zamawiający dopuszcza zatem wyżej zaproponowane rozwiązanie ?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązania przedstawione w zapytanie nr 4 dotyczące wymagań technicznych dla nowych ciepłomierzy, które będą montowane na budynkach należących do Polkowickiego TBS.

Pozostałe warunki udziału w postępowaniu pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU

A. Pilimon
Andrzej Pilimon

REGON 390087964

NIP 692-000-01-31

KRS 0000120857

Konto: Santander Bank Polska S. A

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 49 053 000,00 zł

21 1090 2109 0000 0005 5002 9044